

Handleiding

Dit model Programma van Eisen vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties januari 2002. Het Programma van Eisen is bedoeld voor de PvE-opsteller, conform de vernoemde regeling.

De PvE-opsteller is vrij om dit model Programma van Eisen, in overleg met het Nationaal Centrum voor Preventie, aan te vullen, zonder de opbouw en de volgorde van de eisen te veranderen. Het staat de PvE-opsteller vrij om dit model Programma van Eisen op eigen (brief)papier te printen.

Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten:

1. Gegevens
2. Eisen
3. Goedkeuring

De eerste twee blokken dienen door de PvE-opsteller te worden ingevuld, het laatste blok wordt door de eisende partij(en) en de PvE-opsteller ingevuld.

Blok 1 Gegevens:

Het blok Gegevens bevat algemene informatie die benodigd is om een beeld te verkrijgen van het project.

Tevens dient het certificeringsegment te worden aangegeven. Voor de bepaling van de inspectiefrequentie wordt verwezen naar de regeling Brandmeldinstallaties.

Voor het geval dat in dit stadium al de uitvoerende bedrijven bekend zijn, kunnen deze eveneens worden vermeld.

Blok 2 Eisen:

Het blok Eisen is een kopie van het (model) PvE van de brandmeldinstallaties op basis van de NEN 2535 1996.

Voor het invullen c.q gebruik van deze eisen wordt verwezen naar de vernoemde norm. De artikelnummers in dit model Programma van Eisen verwijzen naar de betreffende artikelen van de vernoemde norm.

Blok 3 Goedkeuring:

In het blok Goedkeuring dient door de betreffende eisende partij(en) en de PvE-opsteller een handtekening te worden geplaatst, om hetgeen in het Programma van Eisen is verwoord te bekrachtigen. Zonder deze handtekening(en) voldoet het Programma van Eisen niet aan de Regeling Brandmeldinstallaties.

- N.B. 1: Het rapport dient volledig te worden ingevuld en te worden geaccordeerd door een bevoegde persoon. In het kader van ISO9000 moet dit Rapport als beheerd document te worden behandeld.
- N.B. 2: Dit Programma van Eisen is de formele start om te komen tot een brandmeldinstallatie. Het Programma van Eisen dient dus vooraf te worden opgesteld en niet tussentijds of achteraf.
- N.B. 3: Het kan voorkomen dat tijdens de totstandkoming van de brandmeldinstallatie, of na de oplevering van de brandmeldinstallatie de situatie aan wijziging onderhevig is. Indien deze wijziging invloed heeft op de gestelde eisen, dan moet een aangepast c.q nieuw Programma van Eisen worden opgesteld.

Programma van Eisen



1. Gegevens <i>Invullen door PvE-opsteller</i>	
Documentnummer:	
Datum opmaak:	
PvE-opsteller	Naam: Adres:
Inspectiefrequentie:	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Midden <input type="checkbox"/> Laag
Bouwwerk:	Soort: Adres:
Bouwvergunning:	
Gebruiksvergunning:	
Eigenaar / Beheerder:	Adres: Telefoon: Naam Opgeleid Persoon:
Eisende partij(en):	<input type="checkbox"/> Brandweer <input type="checkbox"/> Verzekeraar <input type="checkbox"/> Eigenaar / Gebruiker
Branddetectiebedrijf:	Naam: Adres: <input type="checkbox"/> onbekend
Installatiebedrijf:	Naam: Adres: <input type="checkbox"/> onbekend
Onderhoudsbedrijf:	Naam: Adres: <input type="checkbox"/> onbekend

Programma van Eisen



1. Gegevens

Invullen door PvE-opsteller

Bijlagen:

(documentnaam, -nummer en - datum vermelden)

- Bouwkundige tekening(en)

Nummer:

Datum:

-

-

Programma van Eisen



2. Eisen		<i>Invullen door PvE-opsteller</i>	
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis	
7.1	Omvang van de brandmeldinstallatie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Volledige bewaking ▶ Gedeeltelijke bewaking ▶ Ruimte bewaking (toelichten) ▶ Object bewaking (toelichten) ▶ Niet-automatische bewaking 	
		Toelichting:	
4.2	Proefbrand voor (niet)-standaardruimten	(Niet)-standaardruimten	Nummer proefbrand
	1. Polyurethaan matten 2. Beukenhouten blokjes 3. Rookgenerator 4. Print met weerstanden 5. PVC draad BS 6266 6. Beproevingspoel 7. Brandspiritus 8. Andere brandgrootte (toelichten)		
		Toelichting:	
4.3	Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen	Intern ▶ A ▶ B ▶ C	Extern ▶ A ▶ B ▶ C
		Toelichting:	
4.4	Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid afwijkingen op de norm in bijzondere situaties	Toelichting:	

Programma van Eisen



2. Eisen		<i>Invullen door PvE-opsteller</i>	
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis	
7.2	Indeling detectiezones	Toelichting:	
7.3	Indeling alarmeringszones	Toelichting:	
7.4 en 7.13.4	Sturingen	Installatie	Stuurzones
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ontruimingsalarmering ▶ Brandpomp ▶ Kleefmagneten ▶ Ontgrendelen vluchtdeuren ▶ Luchtbehandelingsinstallatie ▶ Rook- en warmte-afvoerinstallatie ▶ Liften ▶ Overdrukinstallatie ▶ Brandweeringang ▶ Brandweerkluis ▶ 	
		Toelichting:	
6.5	Plaats brandweeringang	Toelichting:	
6.5	Uitvoering brandweerpaneel (indien tekstpaneel niet toereikend is)	▶ Geografisch paneel	
		Toelichting:	
6.5	Terugstelmogelijkheid voor de brandweer op brandweerpaneel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Noodzakelijk ▶ Niet noodzakelijk 	

Programma van Eisen



2. Eisen		<i>Invullen door PvE-opsteller</i>
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis
		Toelichting:
7.13.2	Categorie van doormelding van het brandalarm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ DM1DM2
		Toelichting:
7.13.3	Doormelding van storingen naar extern ontvangststation voor storingen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vereist ▶ Niet vereist Nader te bepalen
		Toelichting:
6.1.1	Aanvullende opties in de BMC	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificatie van meldingen ▶ Vertraging van C en / of E uitgangssignalen Genormaliseerde in-/uitgangsinterface
		Toelichting:
Aanvullende eisen:		

Programma van Eisen



3. Goedkeuring		
<i>Invullen door eisende partij(en) en PvE-opsteller</i>		
Partij	Gegevens	Handtekening
Brandweer	Naam: Adres: Contactpersoon:	
Verzekeraar	Naam: Adres: Contactpersoon:	
Eigenaar / Gebruiker	Naam: Adres: Contactpersoon:	
PvE-opsteller	Naam: Adres: Contactpersoon:	